



Zalecenia dotyczące montażu zaworu czterodrogowego

Minimalna średnica obiegu kotłowego:

1. Moc 15 - 35kW - minimum miedź 35mm, stal 5/4", zawór czterodrogowy DN32.
2. Moc 35 - 50kW - minimum miedź 42mm, stal 6/4", zawór czterodrogowy DN40.
3. Moc powyżej 50kW - przewody i zawór czterodrogowy min. DN50

Zaleca się stosować średnicę przewodów obiegu kotłowego nie mniejsze niż średnica króćców przyłączeniowych kotła.