

Pellet Energy Sp. z o.o.  
 98-235 Błaszki  
 ul. Polna 29  
 tel.: tel.: +48 43 829 22 22

## PROTOKÓŁ ANALIZY Nr: 959

Kontrahent	Pellet Energy Sp.z o
Waga dostawy	
Data wysyłki	2016-10-20
Data dostawy	2016-10-20
Miejsce pobrania próbki	Pellet Energy Sp. z
Rodzaj Paliwa	Pel. GOLD EN plus A1
Inne	15.09.16/I/LS

SYMBOL	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Wex	Wilgość przemijająca	0.900	%
Wh	Wilgość higroskopijna	5.400	%
Wa	Wilgość analityczna	6.300	%
Wt	Wilgość całkowita	6.251	%
Aa	Popiół w stanie analitycznym	0.250	%
Ar	Popiół w stanie roboczym	0.250	%
Sta	Siarka w stanie analitycznym	0.000	%
Str	Siarka w stanie roboczym	0.000	%
Qsa	Ciepło spalania w stanie analit.	20017	J/g
Qia	Wartość opałowa w stanie analit.	19619	J/g
Qir	Wartość opałowa w stanie robocz.	19631	J/g

analizę wykonał(a):

mgr inż. W. Wojtkiewicz